



MEGJEGYZÉS:

Névleges hőmérséklet 130/80°C
Nyomásfokozat PN25



JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal
- Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal megszűnő védőcsatornás nyomvonal helyén vezetve
- Meglévő-megmaradó előreszigetelt és - szükség esetén elfalazott - védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által üzemén kívülre kerülő, de földben hagyható előreszigetelt, és - szükség esetén elfalazott - védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által megszűnő és elbontandó előreszigetelt és védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Korábban felhagyott vb. védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Tervezett, meglévő-megmaradó, és megszűnő/megszűnt távfűtési műtárgy
- Meglévő-megmaradó fixpont és axiál-kompenzátor, illetve új fixpont és axiál-kompenzátor
- Tervezett nyomvonalat érintő meglévő-megmaradó, vagy tervezett szakaszolás, ürítés és légtelenítés

Fővállalkozó:	OTI-KVV Zrt.	8600 Siófok Bajcsy Zsilinszky u. 207.
Tervező-Kivitelező:	Terra-21 Közmű- és Mélyépítő Kft.	2016 Leányfalu Móricz Zs. út 34.
Tervező:	Direkt Távhővezetéképítő Kft.	1036 Budapest Bécsi út 85.
Munka neve:	BP. XI. ERICSSON K+F ÉPÜLET TÁVHŐELLÁTÁSA KIVITELI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV	Tervszám: 16.1202
Rajz megnevezése:	HELYSZÍNRAJZ	Rajzszám: TF - 03
Méretarány:	1 : 500	Dátum: 2017. január 20.
Megbízó:	FŐTÁV Zrt.	Szerkesztő: Sebők Dávid
Főtervező:	Csirmaz István EN/G-T 0L-11285	
Szakági tervező:	Csirmaz István EN/G-T 0L-11285	