



Megjegyzés:
 Óvatos kézi földmunka az előírás!
 Szakfelügyelet kérés kötelező!
 A közművek helyzete és mélysége bizonytalan.

Feszültség: 3x11 kV, 50 Hz
 Érintésvédelem: védőföldelés

Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz
 Érintésvédelem: TN-C

Megbízó:	ELMŰ Hálózati Kft., Beruhozási Osztály	Terv fajta:	Kiviteli terv
Munka címe:	Budapest XI., 53160/10 tr.áll. – Szűret u. 29. közbtt	Lépték:	Nyomv.hossz: 244 mm
Munka típusa:	11 kV-os földkábel felújítás	Dátum:	Tervező: 2017. 02. 16-4
Rajz megnevezése:	Meglévő és tervezett földkábel nyomvonal	Rajzszám:	02
Écsedi-Vili Bt. 1055 Budapest, Szent István krt. 13. Mobil: 20-378 7563 Tel./fax: 1-262 0352	Tervező: Écsedi István 01-12012	Rajzszám:	02
		Septend:	EB-31523