



- Jelmagyarázat:**
- tervezett út, szelvény szerinti
 - meglévő út, szelvény szerinti
 - meglévő út, szelvény szerinti
 - meglévő út, szelvény szerinti
 - meglévő út, szelvény szerinti

Üzemi feszültség: 400/230 V
Erőforrás: TN
Nyomóerősség: TV
NYCNY 4x10/10mm² kábel: 1836 Im

ERŐTÖ
Építő és Villámcsapózárt KFT
2316 Tököl, Lelema út 4.

Kiv.: Miskolc
Tervező: Tomcsa János
2017. március
Létszám: 21-40-03
Munka: 1-500
Létszám: 11