



GTF-K-3 sz. rajz szerint tervezett BHTR állomás

Galambóc utca (3892)

Galambóc utca

Sopron út

3 db tervezett NAYY-J 4x240 mm² 1 kV-os földkábel

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett**
- NAYY-J 4x240 mm² 1 kV-os földkábel
-
- Meglévő**
- 10 ——— 10 kV-os földkábel
 - 1kV ——— 1 kV-os földkábel
 - ▭ ——— Köztéri elosztószekrény
 - G ——— Gázvezeték
 - V ——— Vízvezeték
 - CS ——— Csatorna vezeték
 - Ta ——— Tcom távközlési földkábel
 - Fv ——— Távhő vezeték
 - UPC ——— UPC távközlési alépítmény

Érintésvédelem 1kV-on: NULLÁZÁS (TN)			
A kábel biztonsági övezete: nyomvonalától 1-1 m			
Tervezett kábel típusa:	Nyomvonalhossz: (m)	Kábelhossz: (m)	Ø160KPE / KG cső (m)
NAYY-J 4x240 mm ²	9,0		

Megjegyzés:
 A tervezett kábel fektetési mélysége -0.6m homokágyban. A kábel felett (30 cm) "Vigyázz! Erősáramú kábel!" feliratú jelzőszalagot kell fektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Közműkeresztezéseknél és gépkocsi behajtónál ill. amennyiben a szabványos védőtávolságok nem tartható, úgy a kábelt védőcsőbe kell húzni! A kábelárok ásása csak kézi erővel történhet!
A közművek helyzete csak tájékoztató jellegű, pontos helyükről a kivitelező mukakezdés előtt köteles meggyőződni.

GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft.
 1131 Budapest, Rokolya 1-13 Tel: 349-17-40 Fax: 412-10-02

Budapest, 11. ker. Galambóc utca
 LIDL áruház
 villamosenergia-ellátása, 1kV-os földkábel létesítése

Irányító tervező:	Dobos Attila	Munkaszám:	216194
Kamarai szám:	EN 01-5106	Rajkszám:	GTF-K-4
Társtervező:	Gonda Balázs	Dátum:	2017.04.hó
Ellenőr:	Pendli Gábor	Lépték:	1:500

Kiviteli tervrajz

Ezen terv a GTF Kft Szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket kutató árok ással kell meghatározni!