











### JELMAGYARÁZAT:

-  Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal
-  Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal megszűnő védőcsatornás nyomvonal helyén vezetve
-  Meglévő-megmaradó előreszigetelt és - szükség esetén elfalazott - védőcsatornában vezetett távfűtési nyomvonal
-  Jelen tervezés által üzemén kívülre kerülő, de földben hagyható előreszigetelt, és - szükség esetén elfalazott - védőcsatornás távfűtési nyomvonal
-  Jelen tervezés által megszűnő és elbontandó előreszigetelt és védőcsatornás távfűtési nyomvonal
-  Korábban felhagyott vb. védőcsatornás távfűtési nyomvonal
-  Tervezett, meglévő-megmaradó, és megszűnő/megszűnt távfűtési műtárgy
-  Meglévő-megmaradó fixpont és axiál-kompenzátor, illetve új fixpont és axiál-kompenzátor
-  Tervezett nyomvonalat érintő meglévő-megmaradó, vagy tervezett szakaszolás, ürtítés és légtelenítés

### MEGJEGYZÉS:

Névleges hőmérséklet 140/80°C  
Nyomásfokozat PN25



Tervező: <b>Direkt Távhővezetéképítő Kft.</b>		1036 Budapest Bécsi út 85.	
Munka neve:	BP. XI. FEHÉRVÁRI ÚT 70., NISZ ZRT. ÉPÜLETÉNEK TÁVHŐ BEKÖTŐVEZETÉK BONTÁSA KIVITELI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Tervszám: 17.301
Rajz megnevezése:	<b>HELYSÍZINRAJZ</b>		Rajzszám: TF - 03
Megbízó: NISZ ZRT.	Főtervező: Csirmaz István EN/G-T 01-1285	Shakági tervező: Csirmaz István EN/G-T 01-1285	Méretarány: 1 : 500
Szerkesztő: Sebők Dávid			Dátum: 2017. április 10.