



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.  
Pontos helyzetet kutató árok ásással kell meghatározni!

**JELMAGYARÁZAT**

<b>Bontandó</b>	<b>Meglévő</b>	
		10kV-os földkábel
		1kV-os földkábel
		120kV-os földkábel
		Elmű optikai alépítmény
		Elmű hírközlési földkábel
		Gázvezeték
		Vízvezeték
		Vízvezeték(tervezett)
		Csatorna vezeték
		Holt távhő vezeték
		Tcom távközlési alépítmény
		Antenna Hungária távközlési alépítmény
		UPC távközlési alépítmény
		Novotron távközlési alépítmény
		Invitel távközlési alépítmény
		Digi távközlési alépítmény
		Siemens forgalomtechnikai földkábel
		NSN Trafficom forgalomtechnikai földkábel

**Megjegyzés:**

1. Érintésvédelem: 10 kV-on: VÉDŐFÖLDELÉS (IT Rendszer)

Megbízó: SZÁMHEAD Kft.	Sepland: IF-2813	Terv fajta: <b>KIVITELI TERV</b>
Munka helye: Bp., XI. Hauszmann Alajos utca	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 68,5m
Rajz megnevezése: 10 kV-os földkábelek áthelyezése	Dátum: 2017.05.	Terv szám: 34/17
<b>BONTÁSI NYOMVONALRAJZ</b>		Rajz szám: <b>34.17.1</b>
<b>DEVELOP INVEST</b> Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278		Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu