






1945/4










A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket kutató árok ásással kell meghatározni!

JELMAGYARÁZAT

Tervezett

-  NAYY-J 4x240 mm² és 4x150 mm² 1 kV-os földkábel
-  KG 160 műanyag védőcső
-  Köztéri elosztószekrény
-  Rúd földelő
-  NAYY-J 4x50 mm² fogyasztói csatlakozó földkábel

Meglévő

-  10k 10 kV-os földkábel
-  1k 1 kV-os földkábel
-  04 0,4 kV-os szabadvezeték
-  M Betonoszlop
-  G Gázvezeték
-  V Vízvezeték
-  CS Csatorna vezeték
-  T Tcom távközlési földkábel
-  Tlv Tcom távközlési légvezeték

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!

Mebízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Munka szám: 16140	Sepand: CS-3718	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Nevegy utca 31-33. villamosenergia-ellátása			Lépték: 1:500
Rajz megnevezése: 1 kV-os földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ			Dátum: 2017.06.
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278			Terv száma: 65,5 Terv száma: 36/ Rajz szám: 36.17.1
Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu		Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu	