



**JELMAGYARÁZAT**

<b>Tervezett</b>	NAYY-J 4x240 mm <sup>2</sup> 1 kV-os földkábel
	KG 160 műanyag védőcső
	Köztéri elosztószekrény
	Rüdföldelő
	Hőrezsugorodó összekötő
	Szakaszbiztosító szekrény
	Körzethatár

**Meglévő**

	10 kV-os földkábel
	1 kV-os földkábel
	0,4 kV-os szabadvezeték
	Betonoszlopok
	Gázvezeték
	Vízvezeték
	Vízvezeték (tervezett)
	Csatorna vezeték
	T-com távközlési földkábel
	UPC távközlési földkábel
	FGSZ bányaiüzemi optikai földkábel (Budafok – MOL székház)

- Megjegyzés:**
- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
  - A tervezett földkábelt út-, közműkeresztezéskor és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
  - A rajzon szereplő egyes jelölések rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepelend: CS-4506	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Péterhegyi köz 25. (hrs:684/5) villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 1k: 202,0m Fk: 14,5m
Rajz megnevezése: 1 kV-os földkábel, köztéri elosztószekrény és fogyasztói csatlakozó földkábel létesítése	Dátum: 2017.07.	Terv szám: 47/17
<b>DEVELOP INVEST</b> Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: <b>47.16.1</b>