



Jelmagyarázat:

- : Tervezett közvilágítási kábel
NYCWY 4x10 RE/10mm² 0,6/1kV (Cu)
- : Ring 80/76/4T horg. talpas acél oszlop
ZR2-12 alap
oszlopféjes:
SITECO 1x70W(Na) lámpatest
- ▬ : Meglévő B10-1300 vb. oszlop
- : Földelés
- M : Meglévő
- T : Tervezett
- V — : Meglévő víz
- G — : Meglévő gáz
- CS — : Meglévő csatorna
- KV — : Meglévő közvilágítási földkábel
- 1kV — : Meglévő 1kV-os földkábel
- 10kV — : Meglévő 10kV-os földkábel

Világítás minőségi követelmények:

- Világítási helyzet: B2
- Világítási osztály: CE5
- Átlagos megvilágítás:
Em= 7,5 lx (min)
- Egyenletesség:
Uo=0,4(min)
- Avulási és karbantartási tényező:
MF= 0,855

Érintésvédelem: TN rendszer(nullázás)

<h1 style="margin: 0;">VIRON Kft.</h1>		1139 Bp. Fáy utca 1/B	
Terv címe: <p style="text-align: center;">Bp. XI. ker. Alsóhegyi u. - Ménesi út sarkok közvilágítási hálózat bővítése Tervezett állapot.</p>		Tervszám: VIR-16/2017	
		Rajzszám: 01	
		Nyomvonal: 16 fm	
Rajzoló: Kiss Árpád		Kiviteli rajz	
Tervező: Kiss Árpád		Méretarány: 1:500	
		Készült: 2017. június	