



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket kutató árok ásással kell meghatározni!

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett**
- NAYY-J 4x240 mm² 1 kV-os földkábel
 - KG ø160 műanyag védőcső
- Meglévő**
- 10k 10 kV-os földkábel
 - 1k 1 kV-os földkábel
 - Fk Fogyasztói csatlakozó földkábel
 - V Vívezeték
 - Tcom távközlési alépítmény
 - Tlv távközlési légvezeték
 - SZ Szennyvíz vezeték

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepland: CS-5015	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 59,5m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel létesítése	Dátum: 2017.07.	Terv szám: 37/17
NYOMVONALRAJZ		Rajz szám: 37.17.1
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278		Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu