



### JELMAGYARÁZAT

#### Tervezett

- NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> 1 kV-os földkábel
- Hőzsugorodó összekötő
- KG Ø160 műanyag védőcső

#### Meglévő

- 10 kV-os földkábel
- 1 kV-os földkábel
- Közvilágítási földkábel
- Elmű hírközlési kábel
- Köztéri elosztószekrény
- Gázvezeték
- Vízvezeték
- Csatorna vezeték
- Tcom távközlési földkábel
- Távhő vezeték
- UPC távközlési alépítmény
- Siemens jelzőkábel

#### Megjegyzések :

Jelen tervben feltüntetett közműhálózatok és berendezései a jelzett közműekkel egyeztetett és azok által szolgáltatott átvezetett nyomvonalrajzok alapján került feltüntetésre, ezért a **feltüntetett közműhálózatok elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű, a tervező cég ezért felelősséget nem vállal!**  
**Fentiekbők következően gépi földmunkavégzés a teljes nyomvonalon TILOS!**  
 Az elektromos hálózatok és berendezések kivitelezésének megkezdése előtt munkaterület átadásra, a nyomvonal kitűzésére a kivitelezőnek az alább feltüntetett közműcégek és érdekeltek képviselőit írásban meg kell hívnia. A közműcégek és egyéb érdekeltek képviselői a tárggyal kapcsolatos észrevételeiket, előírásait írásban (naplőbejegyzés) tartoznak a meghívóval közölni.  
 Amennyiben a közmű nyomvonalrajzok és a helyszíni egyeztetés alapján egyértelműen nem tisztázható a közműhálózatok elhelyezkedése, úgy azok tényleges helyét **kutató-árkok létesítésével** vagy műszeres helymeghatározással kell megállapítani, amely munkák költsége a kivitelezőt terheli.  
**Fenti előírások be nem tartásából származó erkölcsi, személyi és anyagi hátrányos következményekért és károkat a tervező cég felelősséget nem vállal!**

Tervezett 2+1db tartalék KG160 védőcső,  
 (útépítéskor elhelyezett)  
 2 db tervezett NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>  
 1 kV-os földkábel

1 db tervezett NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>  
 1 kV-os földkábel, meglévő 10kV-os földkábel mellett

#### GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.

1131. Budapest, Rokolya u. 1-13.  
 Tel/Fax : 06-1/349-1740, Mobil: 20/241-7060 Email: info@gtkft.hu

SEPLAND :		Munkaszám :	81.17
Tervező :	<b>Dobos Attila</b> EN 01-5106	Nyomv.hossz :	85,6 fm
Rajzoló :	<b>Dobos Attila</b> EN 01-5106	Lépték :	1 : 500
		Verzió :	01
Dátum :	2017.07.	Rajzszám :	<b>GTF-K-1</b>

#### Bp. XI. Galambóc u.

#### 1KV-OS KÁBELHÁLÓZAT LÉTESÍTÉSI RAJZ

Ezen terv a GTF KFT. szellemi tulajdona, melynek védelmét a 7/1978/II.1/M.T.sz. rendelet 97/1. bekezdése biztosítja