



# Rózsaszőlő utca

2 db tervezett NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>  
1 kV-os földkábel

2 db tervezett NA2XS2Y 3x1x240 mm<sup>2</sup>  
10 kV-os földkábel, meglévő 1kV-os földkábel mellett

2 db tervezett NA2XS2Y 3x1x240 mm<sup>2</sup>  
10 kV-os földkábel

Tervezett telepített BHTR állomás  
10/630

1db tervezett NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>  
fogyasztói csatlakozó földkábel (5,0m)

## JELMAGYARÁZAT

### Tervezett

- 10k NA2XS2Y 3x1x240 mm<sup>2</sup> 10 kV-os földkábel
- 1kV NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> 1 kV-os földkábel
- Fk NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> fogyasztói csatlakozó földkábel
- Hőrezsugorodó összekötő
- KG Ø160 műanyag védőcső
- Telepített BT transzformátor állomás

### Meglévő

- 10 10 kV-os földkábel
- 1kV 1 kV-os földkábel
- EKV Közvilágítási földkábel
- sz04 0,4 kV-os szabadvezeték
- ME Köztéri elosztószekrény
- G Gázvezeték
- V Vízvezeték
- CS Csatorna vezeték
- T Tcom távközlési földkábel
- Tlv Tcom távközlési légvezeték

**Megjegyzések :**  
Jelen tervben feltüntetett közműhálózatok és berendezései a jelzett közműcégekkel egyeztetett és azok által szolgáltatott átvezetett nyomvonalrajzok alapján került feltüntetésre, ezért a **feltüntetett közműhálózatok elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű, a tervező cég ezért felelősséget nem vállal!**  
**Fentiekbők következőben gépi földmunkavégzés a teljes nyomvonalon TILOS!**  
Az elektromos hálózatok és berendezések kivitelezésének megkezdése előtt munkaterület átadásra, a nyomvonal kitűzésére a kivitelezőnek az alább feltüntetett közműcégek és érdekeltek képviselőit írásban meg kell hívnia. A közműcégek és egyéb érdekeltek képviselői a tárggyal kapcsolatos észrevételeiket, előírásikat írásban (naplőbejegyzés) tartoznak a meghívóval közölni.  
Amennyiben a közmű nyomvonalrajzok és a helyszíni egyeztetés alapján egyértelműen nem tisztázható a közműhálózatok elhelyezkedése, úgy azok tényleges helyét **kutató- rkok létesítésével** vagy műszeres helymeghatározással kell megállapítani, amely munkák költsége a kivitelezőt terheli.  
**Fenti előírások be nem tartásából származó erkölcsi, személyi és anyagi hátrányos következményekért és károkkért a tervező cég felelősséget nem vállal!**

### GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.

1131. Budapest, Rokolya u. 1-13.

Tel/Fax : 06-1/349-1740, Mobil: 20/241-7060 Email: info@gtfkft.hu

SEPLAND :		Munkaszám :	<b>93.17</b>
Tervező :	<b>Dobos Attila</b> EN 01-5106	Nyomv.hossz :	1kV: 5,3 m 10kV: 187,4 m
Rajzoló :	<b>Gonda Balázs</b> EN 13-11668	Lépték :	1 : 500
Dátum :	2017.08.	Verzió :	01
		Rajzsám :	<b>GTF-K-1</b>

### Bp. XI. Rózsaszőlő utca

**10kV-OS és 1kV-OS FÖLDKÁBEL, BHTR állomás és fogyasztói csatlakozó földkábel LÉTESÍTÉSI RAJZ**

Ezen terv a GTF KFT. szellemi tulajdona, melynek védelmét a 7/1978/II.1/MT.sz. rendelet 97/1. bekezdése biztosítja