

Fehérvári út 70.  
3893

3963


Nádorliget utca

Fa alatt a vcs. megmarad 3m hosszban  
(cső átfűzéssel, két szélén elfalazással)

Galambóc utca

### MEGJEGYZÉS:

Névleges hőmérséklet 140/80°C  
Nyomásfokozat PN25



### JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal
- Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal megszűnő védőcsatormás nyomvonal helyén vezetve
- Meglévő-megmaradó előreszigetelt és - szükség esetén elfalazott - védőcsatormában vezetett távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által üzemben kívülre kerülő, de földben hagyható előreszigetelt, és - szükség esetén elfalazott - védőcsatormás távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által megszűnő és elbontandó előreszigetelt és védőcsatormás távfűtési nyomvonal
- Korábban felhagyott vb. védőcsatormás távfűtési nyomvonal
- Tervezett, meglévő-megmaradó, és megszűnő/megszűnt távfűtési műtárgy
- Meglévő-megmaradó fixpont és axiál-kompenzátor, illetve új fixpont és axiál-kompenzátor
- Tervezett nyomvonalat érintő meglévő-megmaradó, vagy tervezett szakaszolás, ürítés és légtelenítés

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Fővállalkozó:       | <b>OTI-KVV Zrt.</b>  | 8600 Siófok<br>Bajcsy Zsilinszky u. 207. |
| Tervező-Kivitelező: | <b>TERRA 21 Közmű- és Mélyépítő Kft.</b>   | 2016 Leányfalu<br>Móricz Zs. út 34.      |
| Tervező:            | <b>DIREKT Közműtervező és -építő Kft.</b>  | 1032 Budapest<br>Bécsi út 85.            |
| Munka neve:         | BP. XI. FEHÉRVÁRI ÚT 70., ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL<br>ÉPÜLETÉNEK TÁVHŐELLÁTÁSA<br>ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV | Tervszám:<br>17.911                      |
| Rajz megnevezése:   |  | Rajzszám:<br>TF - 03                     |
| Megbízó:            | FŐTÁV Zrt.   | Méretarány:<br>1 : 500                   |
| Főtervező:          | Csirmaz István<br>EN/G-T 01-11285  | Dátum:<br>2017. október 4.               |
| Szakági tervező:    | Csirmaz István<br>EN/G-T 01-11285  |  |
| Szerkesztő:         | Csibi Gábor  |  |