



- JELMAGYARÁZAT**
- 0,4-KZV → Tervezett közvilágítási légvezeték
 - ⊗ T02 50988/1-1
7m oszlop és lámpatest,
B10/200 oszlop
CLAUDIA Na 70W Tervezett oszlop és lámpatest,
típus és teljesítmény adatokkal
 - ⊗ T01 50988/1-1
Megl. F7+eG
CLAUDIA Na 70W Tervezett lámpatest meglévő oszlopra,
típus és teljesítmény adatokkal
 - ▬ Tervezett védelem
 - ▬ Tervezett földelés
 - 0,4-KZV → Meglévő közvilágítási légvezeték
 - ⊗ M 50988/1-1
7m B400
SITECO ST50-E
Na 70W Meglévő oszlop és lámpatest,
típus és teljesítmény adatokkal

MEGJEGYZÉS:

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező és csatlakozó közművek pontos helyét, méretét kutató árkok létesítésével fel kell tární! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!
A munkálatok megkezdése előtt a kapcsolódó szakági terveket ismételtlen egyeztetni szükséges.
Érintésvédelem: TN rendszer (nullázás)

TERV MEGNEVEZÉSE	
BUDAPEST XI. KERÜLET KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE - 2017	
HELYSZÍN	
Székelykapu utca	
TERV TÍPUSA	MUNKASZÁM
KIVITELI TERV	870/2017/K

BERUHÁZÓ		FELELŐS TERVEZŐ	
BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1113 Budapest, Bocsai ut 39-41.		OSVÁTH MIKLÓS <i>Os</i>	
SZAKÁGI TERVEZŐK		TERVEZŐ	
TETRA-COM Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda 1083 Budapest, Práter utca 29/a. Tel: 385-0900 fax: 279-0563, e-mail: tetracomkft@gmail.com		MOLNÁR ATTILA <i>At</i>	
DÁTUM		2017. október	
SZAKÁG		LÉPTÉK	
KÖZVILÁGÍTÁS		M=1:250	
RAJZMÉRET		1050X297 mm	
RAJZSZÁM		TC - 870/K/03	

RAJZ MEGNEVEZÉSE:			
HELYSZÍNRAJZ 2.			
SZAKÁG	TERV TÍPUS	RAJZSZÁM	REVÍZIÓ
K	V	K 0 3 0	0