








-  EKV ——— Tervezett közvilágítási kábel
-  T01 51222/1-3
4m GLÓRIA
70W Na Tervezett kandelláber és lámpatest, típus és teljesítmény adatokkal
-  M 51222/1-1 Tervezett védelem
-  0.4-KZV ——— Tervezett földelés
-  M 51222/1-1
7m B200
STECO ST50-E Meglévő közvilágítási légyezeték
-  M 51222/1-1
7m B200
STECO ST50-E Meglévő oszlop és lámpatest, típus és teljesítmény adatokkal
-  Meglévő közvilágítási szekrény

MEGJEGYZÉS:

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező és csatlakozó közművek pontos helyét, méretét kutató árkok létesítésével fel kell tární! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!
 A munkálatok megkezdése előtt a kapcsolódó szakági terveket ismételtlen egyeztetni szükséges.
 Érintésvédelem: TN rendszer (nullázás), kábel és védőcső fektetési mélysége -70cm, közműkeresztezéseknél a kábelt 2,0m hosszú kgpvc csőbe kell húzni!

TERV MEGNEVEZÉSE	
BUDAPEST XI. KERÜLET KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE - 2017	
HELYSZÍN	
Diószegi utca játszótér	
TERV TÍPUSA	MUNKASZÁM
KIVITELI TERV	870/2017/K

BERUHÁZÓ	BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.	FELELŐS TERVEZŐ	OSVÁTH MIKLÓS <i>[Signature]</i> MKSZ: 01-6342
TERVEZŐ	MOLNÁR ATTILA <i>[Signature]</i> MKSZ: 01-6341	DÁTUM	2017. október
TERV TÍPUSA	TETRA-COM Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda 1083 Budapest, Práter utca 29/a. Tel: 385-0900 fax: 279-0563, e-mail: tetraocomkft@gmail.com		
LEPTÉK	M=1:250		
RAJZMÉRET	630X297 mm		
RAJZSZÁM	TC - 870/K/02		

RAJZ MEGNEVEZÉSE:	SHAKÁG	TERV TÍPUS	RAJZSZÁM	REVÍZIÓ
HELYSZÍNRAJZ 1.	K	V	K 0 2 0	0