



Jelmagyarázat

- Tervezett vízvezeték
- Tervezett víz házi bekötés
- Tervezett szerelvények
- Meglévő vízvezeték
- Megszűnő vízvezeték
- Meglévő szennyvízcsatorna
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő kisfeszültségű elektromos földkábel
- Meglévő közép feszültségű elektromos földkábel
- Meglévő ELMŰ optikai földkábel
- Meglévő Telekom alépitmény
- Meglévő Telekom földkábel
- Meglévő Novotron földkábel
- Meglévő UPC földkábel
- Burkolatszél
- Kerítés, korlát

Szelvéyszám
Csomópont leírása **1** Csomópont száma

Megjegyzés

A terven feltüntetett meglévő közművek adatai tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges közműhelyzetről helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelügyeletét minden esetben meg kell kérni és a tervre vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. Az egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Jelen terv a kapcsolódó tervdokumentációkkal együtt kezelendő.

A tervben feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

A helyszínrajz EOV helyes, és a feltüntetett koordináták alapján a nyomvonal kitűzhető. A feltüntetett EOV koordináták az ábrázolt, az illetékes közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásként beszerzett, de egyes helyeken beméréssel pontosított közműhelyzethez tartoznak. Ha az építéskori közműfeltárás eltér az ábrázolt közműrendezéstől, az a tervezett koordináták változását vonhatja maga után.

A nyomvonal korrekciók és a kisebb iránytorések a tokos csökötéseknél elhúzással alakítandók ki. A maximális szögelfordulást lásd a csőgyári tájékoztatóban.

Koordinátajegyzék (UG-01)

| Csomópont sz. | Szelvény | EOVY | EOVX | Csőtető [mBf] |
|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 8 | 0+000,0 | 647622,97 | 236170,40 | 131,03 |
| 16 | 0+001,6 | 647622,52 | 236171,85 | 131,16 |
| 9 | 0+012,7 | 647624,48 | 236182,70 | 131,99 |
| 10 | 0+043,1 | 647630,05 | 236212,63 | 134,57 |
| 11 | 0+054,0 | 647626,64 | 236222,95 | 135,56 |
| 2 | 0+066,8 | 647618,34 | 236232,78 | 136,91 |

ÉPÜL ÖSSZESEN:

- Har-01 jelű vezeték
- 211 fm DN100 GÖV gerincvezeték;
 - 8 fm DN100 GÖV csővezeték átkötésekhez, a rajzon jelölt helyen;
 - 9 fm D90 PE100 PN16 SDR11 tűzcsap vezeték rajzon jelölt helyen;
 - 114 fm D32 PE100 PN16 SDR11 bekötő vezeték, rajzon jelölt helyen;
 - 3 db föld feletti tűzcsap (meglévő tűzcsapok cseréje), a rajzon jelölt helyen;

- Har-02 jelű vezeték
- 148 fm DN100 GÖV gerincvezeték;
 - 8 fm DN100 GÖV csővezeték átkötésekhez, a rajzon jelölt helyen;
 - 6 fm D90 PE100 PN16 SDR11 tűzcsap vezeték rajzon jelölt helyen;
 - 55 fm D32 PE100 PN16 SDR11 bekötő vezeték, rajzon jelölt helyen;
 - 2 db föld feletti tűzcsap (meglévő tűzcsapok cseréje), a rajzon jelölt helyen;

- UG-01 jelű vezeték
- 67 fm DN100 GÖV gerincvezeték;
 - 2 fm D90 PE100 PN16 SDR11 tűzcsap vezeték rajzon jelölt helyen;
 - 6 fm D32 PE100 PN16 SDR11 bekötő vezeték, rajzon jelölt helyen;
 - 1 db föld feletti tűzcsap (meglévő tűzcsapok cseréje), a rajzon jelölt helyen;

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport

Budapest XIII., Váci út 23-27. I Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512
T +36-1-465-2400 · F +36-1-349-1996 · W www.vizmuvek.hu

Budapest XI. kerület, Haraszt utca (Pannónhalmi út - Beregszász út) vízvezeték rekonstrukciója

Kiviteli terv

Részletes helyszínrajz III. - UG-01 jelű vezeték

Tervezési csoportvezető: *Kiss György* Vezető tervező: *Jenei Attila* Tervező: *Kovács Péter*
Kiss György Jenei Attila Kovács Péter

Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.



Munkaszám: FV-71/2017

Rajzszám: T-02-03

Méretarány: M=1:250

Dátum: 2017. november