



JELMAGYARÁZAT

Tervezett	NAYY-J 4x150 mm ² csatlakozó földkábel
	KG ø160 műanyag védőcső
	Köztéri elosztószekrény
	Rúd földelő
Meglévő	
	0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
	Szigetelt közvilágítási légvezeték
	Fogyasztói csatlakozó földkábel
	Betonoszlop
	Gázvezeték
	Vízvezeték
	Csatorna vezeték
	Tcom távközlési földkábel
	Tcom távközlési légvezeték
	Távközlési légvezeték

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket kutató árok ásással kell meghatározni!

- Megjegyzés:**
- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
 - A tervezett földkábel út-, közműkeresztesznél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
 - A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
 - A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
 - A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-díszkő, gyr-gyepprács
 - A rajzon szereplő "⊗" jel a villamosenergia-igénnyel érintett ingatlant jelöli.

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Szempland: CS-5781	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Budapest, XI. Tájék utca 18. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 226,4m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2017.12.	Terv szám: 121/17
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 121.17.1