



1996/18

1996/14

Tervezett 3db NAYY-J 4x240
1kV-os földkábel,
meglévő 1kV-os földkábel mellett

Tervezett 3db NAYY-J 4x240
1kV-os földkábel,
meglévő 1kV-os földkábel mellett

Tervezett 2db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 5db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 3db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 4db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 1db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 2db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 1db NAYY-J 4x240,
1kV-os földkábel

Tervezett 3db NAYY-J 4x240
1kV-os földkábel

Tervezett 2db KPE160 műa. védőcső,
fűrészes úttest keresztvezéssel, keresztiszelvény szerint
Tervezett 2db NA2XS2Y 3x1x240 mm2
10 kV-os földkábel

Pálinkás Antal utca

SASAD LIGET 5. ÜTEM
hrsz.: 1996/12
lakóépületek

Maléter Pál utca

TERVEZETT
ÉHTR ALLOMÁS

C

D

B

A

(1986/8)

(1996/13)

1996/12

(1996/9)

(1996/7)

(1996/8)

1996/5

26

A közművek rajzán feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket (kézi erő) kutató árok ásással kell meghatározni

Megjegyzés