



### MEGJEGYZÉS:

Névleges hőmérséklet 130/80°C  
Nyomásfokozat PN25



### JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal
- Tervezett előreszigetelt távfűtési nyomvonal megszűnő védőcsatornás nyomvonal helyén vezetve
- Meglévő-megmaradó előreszigetelt és - szükség esetén elfalazott - védőcsatornában vezetett távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által üzemben kívülre kerülő, de földben hagyható előreszigetelt, és - szükség esetén elfalazott - védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által megszűnő és elbontandó előreszigetelt és védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Jelen tervezés által megszűnő és kiinjektálandó előreszigetelt és védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Korábban felhagyott vb. védőcsatornás távfűtési nyomvonal
- Tervezett, meglévő-megmaradó, és megszűnő/megszűnt távfűtési műtárgy
- Meglévő-megmaradó fixpont és axiál-kompenzátor, illetve új fixpont és axiál-kompenzátor
- Tervezett nyomvonalat érintő meglévő-megmaradó, vagy tervezett szakaszolás, ürtés és légtelenítés

Fővállalkozó:	<b>OTI-KVV Zrt.</b>	8600 Siófok Bajcsy Zsilinszky u. 207.
Tervező-Kivitelező:	<b>TERRA 21 Közmű- és Mélyépítő Kft.</b>	2016 Leányfalu Móricz Zs. út 34.
Tervező:	<b>DIREKT Közműtervező és -építő Kft.</b>	1032 Budapest Bécsi út 85.
Munka neve:	BP. XI. KEVEHÁZA U. 8. TÁVHŐKIVÁLTÁS ÉS ELLÁTÁS ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV	Tervszám: 18.103 Rajzszám: TF - 03
Rajz megnevezése:	HELYSZÍNRAJZ	Méretarány: 1 : 500
Megbízó:	FŐTÁV Zrt.	Dátum: 2018. március 20.
Főtervező:	Csirmaz István EN/G-T 01-11285	
Szakági tervező:	Csirmaz István EN/G-T 01-11285	
Szerkesztő:	Csibi Gábor	