


A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket kutató árok órással kell meghatározni!


JELMAGYARÁZAT

Tervezett



NAYY-J 4x240 mm² 1kV-os fogyasztói csatlakozó földkábel
KG ø160 műanyag védőcső
1kV-os kábelfogadó

Meglévő



10 kV-os földkábel
1 kV-os földkábel
Fogyasztói csatlakozó földkábel
Köztéri elosztószekény
Vízvezeték
Tcom távközlési alépítmény
Tcom távközlési légvezeték
Szennyvíz vezeték
Telepített betonházas transzformátor állomás

Megjegyzés:

- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
- A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
- A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
- A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!

Megbízó: Határ-Depo Ingatlanhasznosító Kft.	Sepland: CS-7526	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Alsóhatár utca 1151/4 hrsz. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 64,7m
Rajz megnevezése: 1kV-os fogyasztói csatlakozó földkábel létesítése NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2018.03.	Terv szám: 07/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 07.18.1