



Meglévő épület
DN200-as szennyvíz kitorés
cst: 102,65 Bmf -1,85
védőcső: DN250 ac.
(cst.-padló felett, 1,15 m-el,
szinteket feltáráskor ellenőrizni kell,
mert lehet, lejjebb van)

Új vízóra,
meglévő aknába telepítve,
szakaszoló szerelvényekkel

JELMAGYARÁZAT:

- MEGLÉVŐ VÍZVEZETÉK
- TERVEZET VÍZVEZETÉK
- MEGLÉVŐ SZENNYVÍZ CSATORNAVEZETÉK
- TERVEZETT SZENNYVÍZ CSATORNAVEZETÉK (KG-PVC)
- MEGLÉVŐ CSAPADÉKVÍZ VEZETÉK
- TERVEZETT CSAPADÉKVÍZ VEZETÉK
- ELBONTANDÓ VEZETÉKSZAKASZOK
- SZIVÁRGÓ VEZETÉK

MEGJEGYZÉSEK:

- MÉRETEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐEK!
A MŰSZAKI LEÍRÁS EGYÜTT KEZELENDŐEK.
- KIVITELEZÉS SORÁN AZ ÉPÍTÉSZ RAJZZAL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ.
- AZ ÉPÜLET MÉLYPÍTÉSI MUNKÁI ELŐTT KELL KIALAKÍTANI A TERVEZETT ÉPÜLETET KIKERÜLŐ CSAPADÉK ÉS SZENNYVÍZ VEZETÉKET.

<p>Magyar Szentek Temploma Bővítése 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1, hrsz.: 4082/66</p>		<p>Tervezők / Aláírás : Mangel Zoárd Gyula okl. gépészmérnök G-01-6570; 01-60589</p>	
<p>Szakági tervező : Mangel Épületgépész Iroda 1016 Krisztina krt. 71. Tel.:(+36)70 774 5629; Tel.:(+36)1 612 8272; e-mail:.mzoard@mangel.hu</p>		<p>Tervfajta : KIVITELI TERV</p>	
<p>Felölős tervező : Mangel Zoárd GT-TelIENT Sz01-6570</p>		<p>Rajz : HELYSZÍNRAJZ</p>	
<p>Gépész munkatársak : Kapeller Andrea Mangel Bátony Németh Zoltán Bertha Zoltán</p>		<p>Lépték : 1:200</p>	<p>Dátum : 2016.10.28.</p>
<p>Rajzlap mérete : A2</p>		<p>Rajzszám : GHR SZ-01-00</p>	