



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ásással kell meghatározni!

Közföldelő
(idegen terv szerint)

1 db tervezett NAYY-J 4x95 mm²
fogyasztói csatlakozó földkábel

1db tervezett NAYY-J 4x240 mm²
1kV-os földkábel, aszfalt járdában

Tervezett hőszigetelő összekötő,
meglévő 1kV-os földkábel
(53254/10 sz. TR. áll. 3.ák.) és a
tervezett 1kV-os földkábel összekötése

Tervezett 1+1db tartalék KG160 védőcső,
nyíltárokos úttest keresztezéssel

Meglévő 1kV-os földkábel
(53254/10 sz. TR. áll. 3.ák.) beforgatása
"E1" rajzjelű tervezett köztéri elosztószekrénybe

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett**
- NAYY-J 4x240 mm² 1kV-os földkábel
 - NAYY-J 4x95 mm² fogyasztói csatlakozó földkábel
 - Köztéri elosztószekrény
 - Rúd földelő
 - Hőszigetelő összekötő
 - "T" kötés

- Meglévő**
- 10 kV-os földkábel
 - 1 kV-os földkábel
 - 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
 - 0,4kV-os kábefogadó (idegen terv szerint)
 - Betonoszlop
 - Gázvezeték
 - Vízvezeték
 - Csatorna vezeték
 - Tcom távközlési légvezeték
 - Tcom távközlési alépítmény

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
4. A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
5. A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-íszkő, gyr-gyeprács

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepland: CS-6647	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Budapest, XI. Péterhegyi lejtő 71. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 1kV: 127,0m Fk: 13,8m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel, köztéri elosztószekrény és fogyasztói csatlakozó földkábel létesítése LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2018.04.	Terv szám: 15/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 15.18.1