



JELMAGYARÁZAT

Tervezett



NAYY-J 4x150 mm² és NAYY-J 4x240 mm² 1 kV-os földkábel
 KG ø160 műanyag védőcső
 Köztéri elosztószekrény
 Rúdföldelő

Meglévő



10kV-os földkábel
 1kV-os földkábel
 Fogyasztói csatlakozó földkábel
 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
 Betonoszlop
 Gázvezeték
 Vízvezeték
 Csatorna vezeték
 Tcom távközlési földkábel
 Tcom távközlési légvezeték

1db tervezett NAYY-J 4x240 mm² 1kV-os földkábel, aszfalt járdában
 (E1 és E2 rajzjelű tervezett köztéri elosztószekrények között)

Meglévő 1kV-os földkábel (53180/10 sz. TR áll. 5. ák.)
 beforgatása, tervezett E1 rajzjelű szekrénybe és
 1db tervezett NAYY-J 4x150 mm² 1kV-os földkábel
 E1 és meglévő M1 rajzjelű oszlop között

Tervezett köztéri elosztószekrény
 kerítésbe süllyesztve

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
 Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ásással kell meghatározni!

Megjegyzés:

- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
- A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
- A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
- A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
- A rajzon szereplő "⊗" jel a villamosenergia-igénnyel érintett ingatlant jelöli.
- A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-űszkő, nkk-nagykockakő

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepand: CS-9126	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Budapest, XI. Komondor utca 4. (2311/11 hrsz.) villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 1k: 79,3m
Rajz megnevezése: 1 kV-os földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2018.05.	Terv szám: 54/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 54.18.1