



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.  
Pontos helyüket kutató árok ásással kell meghatározni!

### JELMAGYARÁZAT

<b>Tervezett</b>	
	NAYY-J 4x240 mm <sup>2</sup> 1kV-os földkábel
	KG ø160 műanyag védőcső
	Köztéri elosztószerelő
	Rúdföldelő
	Hőszugorodó összekötő
<b>Meglévő</b>	
	sz04 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
	10k 10kV-os földkábel
	1k 1kV-os földkábel
	kv Közvilágítási földkábel
	Közvilágítási oszlop támpatesttel
	G Gázvezeték
	V Vízvezeték
	CS Csatorna vezeték
	Th Távhő vezeték
	T Tcom távközlési földkábel
	Tlv Tcom távközlési légvezeték
	Digi Digi távközlési földkábel

### Megjegyzés:

- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
- A tervezett földkábelt út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
- A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
- A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
- A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, díszkő, blap-betonlap
- A rajzon szereplő "⊗" jel a villamosenergia-igénnyel érintett ingatlant jelöli.

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepelendő: CS-6938	Terv fajta: <b>KIVITELI TERV</b>
Munka helye: Budapest, XI. Rétköz utca 10. (hrsz: 1938/1) villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 102,5m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel és köztéri elosztószerelők létesítése <b>LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ</b>	Dátum: 2018.05.	Terv szám: 29/18
<b>DEVELOP INVEST</b> Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: <b>29.18.1</b>