



Jelmagyarázat:

- Tervezett ISOPLUS vezeték
- Tervezett ISOPLUS vezeték vb. védőcsatorna nyomvonalán
- Meglévő, megmaradó ISOPLUS vezeték
- Meglévő, megmaradó primer vezeték vb. védőcsatornában
- Csatorna
- Vízvezeték
- Digi kábel
- Magyar Telekom kábel
- Földgázvezeték
- Kisfeszültségű elektromos kábel
- 10kV-os elektromos kábel
- INVITEL
- NOVOTRON
- Swarco trafficom kábel
- Antenna Hungária

Megjegyzés:

- Földbefektetett fűtővezeték DN600/Ø800 PN25, Tmax=140°C.
- A tervrészek a műszaki leírással és a hatósági, valamint a közműegyeztetési előírásokkal együtt érvényesek.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- Méreteket kivitelezés előtt ellenőrizni kell.
- Hosszméreteket a nyomvonal tengelyére vonatkoznak.
- A tervtől eltérő megoldásokat a tervezővel és a beruházóval egyeztetni kell. Ennek hiányában a tervező felelőssége az érintett szakaszra megszűnik.

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Konzorcium vezető: OTI-KVV Zrt.		Tervtípus: Tender	Dátum: 2018.06.07.
		Konzorciumi tag: TERRA 21 Közmű- és Mélyépítő Kft.		Méretarány: 1:500	Rajz méret: A3
		Tervező: DIREKT Közmuértervező és -építő Kft.		Rajzszám: 2018/16-G-100	
Tervező: Kerekes Balázs <i>[Signature]</i>	Tárgy: XI. kerület Irinyi J. utcát keresztező DN600-as gerincvezeték felújítása a 25-2-0280 és a 25-2-0320 jelű aknák közötti szakaszon		Revízió: 1 Oldal: 1/1		
Szerkesztő: Kerekes Balázs <i>[Signature]</i>	Nyomvonalrajz				
Ellenőr: Galambos Zita <i>[Signature]</i>					
Ügyvezető: Balogh József <i>[Signature]</i>					