



Jelmagyarázat:

	Tervezett ISOPLUS vezeték
	Tervezett ISOPLUS vezeték vb. védőcsatorna nyomvonalán
	Meglévő, megmaradó ISOPLUS vezeték
	Meglévő, megmaradó primer vezeték vb. védőcsatornában
	Csatorna
	Vízvezeték
	Digi kábel
	Magyar Telekom kábel
	Földgázvezeték
	Kisfeszítésű elektromos kábel
	10kV-os elektromos kábel
	INVITEL
	NOVOTREN
	Swarco trafficom kábel
	Antenna Hungária

Megjegyzés:

- Földbefektetett távhővezeték DN600/ø800 PN25, Tmax=140°C.
- A tervrészek a műszaki leírással és a hatósági, valamint a közműegyeztetési előírásokkal együtt érvényesek.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- Méreteket kivitelezés előtt ellenőrizni kell.
- Hosszméreteket a nyomvonal tengelyére vonatkoznak.
- A tervtől eltérő megoldásokat a tervezővel és a beruházóval egyeztetni kell. Ennek hiányában a tervező felelőssége az érintett szakaszra megszűnik.

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Konzorcium vezető: OTI-KVV Zrt.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2018.06.
Tervező: Kerekes Balázs <i>[Signature]</i>		Konzorciumi tag: TERRA 21 Közmű- és Mélyépítő Kft.	Méretarány: 1:500	Rajzméret: A3
Szerkesztő: Kerekes Balázs <i>[Signature]</i>		Tervező: DIREKT Közmu-tervező és -építő Kft.	Rajzsám: 2018/16-G-100/M	
Ellenőr: Galambos Zita <i>[Signature]</i>		Tárgy: XI. kerület Irinyi J. utcát keresztező DN600-as gerincvezeték felújítása a 25-2-0280 és a 25-2-0320 jelű aknák közötti szakaszon		
Ügyvezető: Balogh József <i>[Signature]</i>		Nyomvonalrajz		
		Revízió: 1	Oldal: 1/1	