


**JELMAGYARÁZAT**



**MEGJEGYZÉS**

Jelen helyszínrajz egyben a közműenplán is.  
 A vezeték üzembehelyezését, gáztalan állapot műszeres ellenőrzését csak az NKM Földgázhálózati Kft. végezheti el, felelős vezető irányításával.  
 Az elektromos és hírközlő kábelek keresztezésénél a gázvezeték LPE burokcsőbe kell helyezni.  
 A víznyomócsövek és a víz bekötővezetékek keresztezésénél kutatógödörös feltárással lehet pontosítani a vezetékek beépített szintjeit.  
 A vízvezetékek 1-1,5 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető!  
 A víznyomócső pontos helyét még a közműépítés előtt kutatógödörös feltárással kell meghatározni.  
 A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű.  
 Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni!  
 A kivitelező vállalat a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő óvrendszabályt betartani köteles.  
 Külön figyelem fordítandó a munkaárok dúcolására, közlekedés biztonságára.  
 A vezetéképítés és felhagyás után az útburkolatot a közútkezelő által előírt rétegrendben kell helyreállítani.

**RENOMÉ Konzorcium** 1027 Budapest, Margit körút 62. Konzorcium vezető: Kerekes Árpádné  
 Tel: (36-1)-487-04-12; Fax: (36-1)-214-97-62 E-mail: [renovo.kft@upcmail.hu](mailto:renovo.kft@upcmail.hu)

<b>mély TERV</b>	<b>MÉLY-TERV</b>		Vízi- és Energiaközmű Tervező Kft.		Tel.: (36-1)-215-03-08 kapcsolat@melyterv.hu
	Megrendelő:		<b>NKM Földgázhálózati Kft.</b>		
	Munka megnevezése:		Budapest, XI.ker. 1309/10 hrsz-ú út (Virágkertes u. folytatása); Királylilium u. – 1309/10 hrsz-ú út 1309/14 hrsz. ingatlan- és a királylilium utca; Virágkertes utca - Rupphegyi út közötti szakaszain növelt kisnyomású gázelosztó vezeték nyílt feltárással történő létesítése		Tervszám: <b>135/2018</b>
	Rajz megnevezése:		<b>KIVITELI TERV</b>		Rajzszám: <b>G-4</b>
		<b>Helyszínrajz</b>		Méretarány: <b>1:500</b>	
Ügyvezető igazgató:	Lakatos J.	Ellenőr:	Nagy M.	Dátum: 2018.06.hó	
Vezető tervező:	Kovács Andrásné	Tervező:	Acsai Á.		
	GO-01-1839	Rajzoló:	Acsai Á.	Rajzméret: 0,06 m <sup>2</sup>	

Ez a terv a Kft. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználni!