



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ásással kell meghatározni!

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett**
- sz04 — 0,4 kV-os AXKA 3x95+25/95 szigetelt szabadvezeték
 - T Betonoszlop
 - Fk — NAYY-J 4x95 mm² fogyasztói csatlakozó földkábel
 - KG ø160 műanyag védőcső
- Meglévő**
- 20 — 20kV-os szabadvezeték
 - sz04 — 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
 - 1k — 1kV-os földkábel
 - / — Fogyasztói csatlakozó légvezeték (1f)
 - // — Fogyasztói csatlakozó légvezeték (3f)
 - ⊕ M Faoszlop
 - ; ⊕ M Betonoszlopok
 - H 0,4kV-os kábelfogadó (idegen terv szerint)
 - G — Gázvezeték
 - V — Vízvezeték
 - CS — Csatorna vezeték
 - T — Tcom távközlési alépítmény
 - Tlv — Tcom távközlési légvezeték
 - MVM — MVM távközlési alépítmény

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 0,4 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közműkeresztesznél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
4. A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
5. A rajzon szereplő "⊗" jel a villamosenergia-igénnyel érintett ingatlant jelöli.

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepand: CS-7385	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Budaörs, Kinizsi utca 30. 4053/9 hrsz. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz 04: 244,1m Fk: 44,1m
Rajz megnevezése: 0,4kV-os szabadvezeték-hálózat csere meglévő oszlopokon és fogyasztói csatlakozó földkábel létesítése	Dátum: 2018.05.	Terv szám: 41/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Conda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 41.18.1