

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
Városgazdálkodási Igazgatóság – Közlekedési Osztály  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

K.G.  
2018.09.04.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 13		
Iktatószám: XIV-7762/18-078		
2018 SZEPT 03		
előszám:	melléklet:	elbando:
		10.7.A.

## Közútkezelői hozzájárulás kérelem

**Tárgy:** Budapest XI. Lágymányosi-öböl fejlesztése "BO C", "BR A" és "BR C" épületek távhőellátása, engedélyezési és kiviteli terv  
Tsz.: 18.721

M.K.  
2018.09.05  
S

A FŐTÁV Zrt. megbízása alapján az OTI-KVV Zrt. alvállalkozójának a TERRA 21 Kft. tervezőjeként a DIREKT Kft. készíti a tárgyi tervdokumentációt. A mellékelt tervek alapján kérjük, közútkezelői hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.

Információink szerint a tervezett nyomvonal földrészeleteinek kezelői az alábbiak:

4042/113	Közterület	tul.: XI. Ker. Önk.	k.kezelő.: XI. Ker. Önk.
4042/118	Épület	tul.: BudaPart Auratus Kft.	
4042/122	"BR C" Épület	tul.: BudaPart Stellata Kft.	
4042/128	"BR A" Épület	tul.: BudaPart Albellus Kft.	
4042/142	"BO C" Épület	tul.: Kopaszi Gát Kft.	

A megbízás értelmében az újonnan épülő A1 távhőaknából egy 2xDN125/átm.250 előreszigetelt közvetlen földbefektethető vezetékpár ágazik le a 3 épület ellátására. A "BR C" épület a CS1 jelű csomóponttól új nyomvonalon, előreszigetelt DN100/átm.225 vezetékpárral kerül bekötésre. A "BO C" épület a CS2 jelű csomóponttól új nyomvonalon, előreszigetelt DN100/átm.225 vezetékpárral kerül bekötésre. A CS2 jelű csomóponttól a 2xDN125/átm.250 előreszigetelt közvetlen földbefektethető vezetékpár leszűkül 2xDN100/átm.225 előreszigetelt vezetékpárra és úgy köt be a "BR A" épületbe.

A meglévő 0050 távhőakna vasbeton födémje teljesen elbontásra-, az oldalfalai pedig 60 cm mélységig visszabontásra kerülnek. A légtelenítő szerelvények számára egy DN450 csapszekrény kerül elhelyezésre.

Fáradozásukat előre is köszönjük.

Bp. 2018. 08. 29.

Csirmaz István  
/ügyvezető/

Melléklet:  
1-1 pld. Helyszínrajz  
1 pld. Keresztszelvény  
1 pld. Műszaki leírás

