



### MEGJEGYZÉS

Jelen helyszínrajz egyben a közműterv.

Az elektromos és hűtőközlő kábelek keresztervezésénél a gázvezeték LPE burkocsóba kell helyezni.

A vezeték üzembehelyezését és a gázatlan állapot megszerkesztését csak a NKM Földgázszállítási Kft. végzeheti el, teljes vezető irányításával.

A vezetéképítés és felhagyás után az úrburkolatot a közvilágítás alá előír. rétegrétegben kell helyreállítani.

A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű.

Az elektromos és hűtőközlő kábelek pontos helyét még a közvilágítás előtt kutatógödörös felméréssel kell meghatározni.

Az elektromos és hűtőközlő kábelek feltart helye és a tervezett gázvezeték között 0,5 m védőtávolság biztosítása szükséges.

Az elektromos és hűtőközlő kábelek pontos helyét még a közvilágítás előtt kutatógödörös felméréssel kell meghatározni.

Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen ellérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetője/jei.

A víznyomócsövek környezetében csak kezelt földművelés végezhető. Az azbesztcement anyagú nyomócsövek környezetében a Fővárosi Víznyomó Zrt. közműnyomócsövekben és a G-2 Műszaki leírásban előírtakra szigorúan be kell tartani!

A kivitelező vállalja a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő öntrendszabály betartani köteles.

Külön figyelmet fordítandó a munkákhoz szükséges közlekedési biztonságára.

**RENOMÉ Konzorcium 1027 Budapest, Margit körút 62.** Konzorcium vezető: Kerekes Árpádné  
 Tel: (36-1)-487-04-12; Fax: (36-1)-214-97-62 E-mail: [renovo.kft@upcmail.hu](mailto:renovo.kft@upcmail.hu)

**MÉLY-TERV Víz- és Energiaközmű Tervező Kft.** Tel: (36-1)-215-03-08  
 E-mail: [kapcsolat@mehyterv.hu](mailto:kapcsolat@mehyterv.hu)

**NKM Földgázhálózati Kft.**

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| Megrendelő:        | <b>NKM Földgázhálózati Kft.</b>   |  |  |
| Munka megnevezése: | Budapest, XI.ker. Bártfai utca:<br>Etele út – Bártfai utca halózati nyomástartóvezető állomás<br>közvetlen szakaszán nagyközpontnyomású gázvezető vezeték<br>nyílt feltárással történő létesítése |  |  |
| Rajz megnevezése:  | <b>KIVITELI TERV</b>  |  |  |
| Méretarány:        | 1:500   |  |  |
| Rajzszám:          | G-4   |  |  |

|                     |                     |          |          |
|---------------------|---------------------|----------|----------|
| Ügyvezető igazgató: | Laktócs J.          | Ellenőr: | Nagy M.  |
| Vezető tervező:     | <i>Wanda Róza</i>   | Tervező: | Acsai Á. |
| Kovács Andrásné     | GO-01-1839          | Rajzoló: | Acsai Á. |
| Dátum:              | 2018.08.hó          |          |          |
| Rajzterület:        | 0,19 m <sup>2</sup> |          |          |

**mély TERV**

Ez a terv a Kft. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerinti szabad felhasználásra van jogosult.