



Megjegyzés:

- A rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy valós méreteinek!
- A tervrajzon lévő közművek az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lettek felrajzolva, melyek nyomvonalja tájékoztató jellegű! Ezért a területen csak kézi földmunka végezhető, és a kivitelezés idejére a közműszolgáltatók által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.
- A burkolatokat a kezelő előírásai szerint kell helyreállítani.
- Ideiglenes gépkocsi-átjáró építése az utak és autóbejárók keresztezésénél szükséges. Ideiglenes gyalogos-átjárót a gyalogos forgalom biztosítása érdekében a szükséges helyeken ki kell építeni.
- Közművek keresztezésénél a tervezett földkábel **Ø160 KG PVC** védőcsőbe kell fektetni.

Burkolatok:

- a. : Aszfalt-beton burkolat
- b. : Beton burkolat
- v. : Viacolor burkolat
- f. : Burkolatlan terület
- m. : Murvás terület
- b.j. : Beton járólappal burkolat

Jelmagyarázat:

- : Tervezett 1 kV-os földkábel **NAYY-J 4x240 mm²**
- == == == : Tervezett védőcső **Ø160 mm KG PVC**
- ▶ : Tervezett kültéri végelezáró
- || : Tervezett szakaszhatár
- · — · : Földhivatali telekhatár
- - - - : Útszegély / burkolatváltás
- — ○ : Kerítés

Érintésvédelem: TN-rendszer (nullázás)

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. csoport: Bajnóczy Zsolt	Munka címe: Budapest XI. ker., Radvány utca 26-28. 2719 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása	Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.
Kamarai szám: EN-VI01-13913		Sepland: 7266
Tervező: Bognár Ádám	1 kV-os földkábel létesítése	Nyomvonal: Méretarány:
Rajzoló: Bognár Ádám	Terv megnevezése: ENGEDÉLYEZÉSI TERV	Tervszám: T-18/086
Dátum: 2018. szeptember	Rajz megnevezése: Tervezett állapot - Nyomvonalrajz	Rajzszám: T-18/086-01
ÉSZAK-BUDAI Zrt. Műszaki-tervezés csoport tervezes@eszak-budai.hu	H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax: +36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006	