



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket kutató árok ásással kell meghatározni!

Tervezett	
	NAYY-J 4x240 mm ² 1 kV-os földkábel
	KG ø160 műanyag védőcső
	Köztéri elosztószekrény
	Rúdföldelő
Meglévő	
	10kV-os földkábel
	1kV-os földkábel
	0,4 kV-os szabadvezeték
	Közvilágítási légvezeték
	Betonoszlop
	Gázvezeték
	Vízvezeték
	Csatorna vezeték
	Távhő vezeték
	Tcom távközlési alépítmény
	Invitel távközlési alépítmény
	UPC távközlési alépítmény
	Digi távközlési alépítmény
	Antenna Hungaria távközlési alépítmény

JELMAGYARÁZAT

Megjegyzés:

- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
- A tervezett földkábel út-, közműkeresztesésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
- A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
- A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
- A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-díszkő, gyr-gyeprács

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepland: CS-7247	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Budapest, XI. Petzvál József utca 41-43. (hrs: 3733/8) villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 1k: 195,2m
Rajz megnevezése: 1 kV-os földkábel (meglévő nyomvonalon csere) és köztéri elosztószekrény létesítése LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2018.09.	Terv szám: 70/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 70.18.1