



JELMAGYARÁZAT

Tervezett

- NAYY-J 4x240 mm² 1 kV-os földkábel
- KG ø160 műanyag védőcső
- E Köztéri elosztószekrény
- Rűdföldelő

Meglévő

- 10k 10 kV-os földkábel
- 1k 1 kV-os földkábel
- kv Közvilágítási földkábel (bizonytalan nyomvonalon)
- ME Köztéri elosztószekrény
- G Gázvezeték
- V Vízvezeték
- CS Csatorna vezeték
- T Tcom távközlési alépítmény
- UPC UPC távközlési alépítmény
- Th Távvhő vezeték

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket (kézi érds) kutató árok ásással kell meghatározni!

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábelt út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
4. A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepand: CS-7374	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Maléter Pál u. 3., Sasadliget lkp. VI. ütem villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 258,8m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése	Dátum: 2018.10.	Terv szám: 49/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278		Rajz szám: 49.18.1
Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu		Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu