



Burkolatok:

- a. : Aszfalt-beton burkolat
f : Burkolatlan terület

Jelmagyarázat:

- : Tervezett 1 kV-os földkábel **NAYY-J 4x150 mm²**
 = = = : Tervezett védőcső **Ø160 mm KG PVC**
 ▶ : Tervezett kültéri végelező
 → : Tervezett földelés
 ||| : Tervezett körzethatár
 ✕ : Áthelyezett lámpatest
 M : Fogyasztó által létesített mérőhely
 T : Tervezett áttört gerincű betonoszlop
 - - - : Földhivatali telekhatár
 - - - : Útszegély / burkolatváltás
 ○ - ○ : Kerítés

Megjegyzés:

- A rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy valós méreteinek!
- A tervrajzon lévő közművek az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lettek felrajzolva, melyek nyomvonalra tájékoztató jellegű! Ezért a területen csak kézi földmunka végezhető, és a kivitelezés idejére a közműszolgáltatók által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.
- A burkolatokat a kezelő előírásai szerint kell helyreállítani.
- Ideiglenes gépkocsi-átjáró építése az utak és autóbekjárók keresztezésénél szükséges. Ideiglenes gyalogos-átjárót a gyalogos forgalom biztosítása érdekében a szükséges helyeken ki kell építeni.
- Közművek keresztezésénél a tervezett földkábelt **Ø160 KG PVC** védőcsőbe kell fektetni.

Érintésvédelem: TN-rendszer (nullázás)

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. csoportvezető: Bajnóczy Zsolt	Munka címe: Budapest XI. ker., Radvány utca 26-28. 2719 hrsz.-ú	Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.
Kamarai szám: EN-VI01-13913	ingatlan villamos energia ellátása	Sepelend: 7266
Tervező: Bognár Ádám	1 kV-os földkábel létesítése	Nyomvonal: 9,1 fm
Rajzoló: Bognár Ádám	Terv megnevezése: ENGEDÉLYEZÉSI TERV	Méretarány: 1:500
Dátum: 2018. szeptember	Rajz megnevezése: Tervezett állapot - Nyomvonalrajz	Tervszám: T-18/086
ÉSZAK-BUDAI Zrt. Műszaki-tervezés csoport tervezes@eszak-budai.hu	H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax: +36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41	Rajzszám: T-18/086-02
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006		