



**JELMAGYARÁZAT**

**Tervezett**

- 10kV földkábel
- 0,4kV szabadvezeték

**Meglévő**

- 120K— 120 kV-os földkábel
- 10k— 10 kV-os földkábel
- 1k— 1kV-os földkábel
- kv— Közvilágítási földkábel (bizonytalan nyomvonalon)
- sz04— 0,4kV-os szabadvezeték
- Eopt— Elmű optikai alépítmény (távközlés)
- Betonoszlop
- × Közvilágítási lámpatest
- G— Gázvezeték
- KG— Korrozó védelmi földkábel (Föv.Gázművek)
- V— Vízvezeték
- CS— Csatorna vezeték
- Th— Távhő vezeték
- T— Tcom távközlési földkábel
- Tlv— Tcom távközlési légvezeték
- UPC— UPC távközlési földkábel
- Ant— Antenna Hungária távközlési alépítmény
- ~Ant~— Antenna Hungária távközlési légvezeték
- CC— Canalcom távközlési alépítmény
- Digi— Digi távközlési alépítmény
- NSN— NSN távközlési alépítmény
- ~NSN~— NSN távközlési légvezeték
- Inv— Invitel távközlési alépítmény
- ~Inv~— Invitel távközlési légvezeték
- MVM— MVM távközlési alépítmény
- x—x— kerítés

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ásással kell megátározni!

**Megjegyzés:**

1. Érintésvédelem: 10 kV-on: VÉDŐFÖLDELES (IT Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
4. A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
5. A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a—aszfalt, b—beton, v—viacolor, d—díszkő, gyr—gyeprács

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepland: CS-8996	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp XI. Magyar Tudósok körútja hrsz: 4082/70 villamosenergia-ellátása	Lépték: 1: 500	Nyomv.hossz: 12,8m
Rajz megnevezése: Kapcsolóállomások létesítése és 10kV-os földkábelek behurkolása	Dátum: 2019.03.	Terv szám: 72-2/18
<b>DEVELOP INVEST</b> Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vég u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: <b>72-2.18.1</b>