



JELMAGYARÁZAT

Meglévő	Gf	Kisnyomású földgázvezeték
	Gfnc	Nagyközépnomású földgázvezeték (6 bar)
	V	Víznyomócső
	Ecs	Egyesített rendszerű csatorna
	MT	Magyar Telekom földkábel
	E1	1kv-os földkábel
	E10	10kv-os földkábel
	E120	120kv-os földkábel
	EKV	Közvilágítási földkábel
	Opt	ELMŰ Optikai földkábel
	UPC	UPC földkábel
	NSN	NSN földkábel
	INV	Invitel - Novotron földkábel

Tervezett

	Gfnc	Nagyközépnomású földgázvezeték (6 bar)
		Mesztüntetendő nagyközépnomású földgázvezeték (6 bar)

Tervezett

	G6	Nagyközépnomású földgázvezeték (6 bar)
	Cs	Egyesített rendszerű csatorna
	V	Vízvezeték
	NSN	NSN földkábel
	E10	10kv földkábel
	EKV	Közvilágítási földkábel
	UPC	UPC földkábel
	INV	Invitel földkábel
	MT	Magyar Telekom földkábel
	JK	Közúti jelzőkábel
		Útszegély

Bontandó / Megszűnő

	Gfnc	Nagyközépnomású földgázvezeték (6 bar)
	Ecs	Egyesített rendszerű csatorna
	V	Vízvezeték
	NSN	NSN földkábel
	E10	10kv földkábel
	E1	1kv földkábel
	EKV	Közvilágítási földkábel

FŐMTERV Zrt. tervezésében, ill. adatszolgáltatása alapján ábrázolva

MEGJEGYZÉS
 Jelen helyszínrajz egyben a közműgenplan.
 A vezetek üzembehelyezését és a gázatlan állapot műszeres ellenőrzését csak a NKM Földgázszállítási Kft. végezheti el, felelős vezető irányításával.
 A terven feltüntetett Más Dokumentációban tervezett vezetékek, kábelek, valamint az utépités tervei a FŐMTERV Zrt.-től kapott adatszolgáltatás alapján lettek ábrázolva.
 Az elektromos és hírközlő kábelek keresztezésénél a gázvezeték LPE burkoltsóba kell helyezni.
 A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű.
 Az elektromos és hírközlő kábelek pontos helyét még a közműépítés előtt kutatógödörös feltárással kell meghatározni.
 Az elektromos és hírközlő kábelek feltárt helye és a tervezett gázvezeték között 0,5 m védőtávolság biztosítása szükséges.
 Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjéi szakfelügyeletet kell kérni!
 A víznyomócsövek környezetében csak kézi földmunka végezhető.
 A kivitelező vállalat a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő óvrendszabályt betartani köteles.
 Külön figyelem fordítandó a munkaárok dúcolására, közlekedés biztonságára.
 A vezetékek építés és felhagyás után az utburkolatot a közüzem által előírt rétegtrendben kell helyreállítani.

RENOMÉ Konzorcium 1027 Budapest, Margit körút 62. Konzorcium vezető: Kerekes Árpád
 Tel: (36-1)-487-04-12; Fax: (36-1)-214-97-62 E-mail: renovo.kft@upcmail.hu

MÉLY-TERV Víz- és Energiaközmű Tervező Kft.		Tervszám: 194/2019	
Megrendelő: NKM Földgázhálózati Kft.		Rajzszám: G-4	
Munka megnevezése: Budapest, XI.ker. Hadak útja; Gyergyótölgyes utca - Borszéki utca közötti szakaszán nagyközépnomású gázelosztó vezetékek nyílt feltárással történő létesítése		Méretarány: 1:500	
Rajz megnevezése: Helyszínrajz		Úgyvezető igazgató: Lakatos J. Ellenőr: Nagy M. Dátum: 2019.04.	
Vezető tervező: Kovács Andrásné GO-01-1839 Tervező: Acsai Á. Rajzoló: Acsai Á.		Rajzméret: 0.06 m ²	

Ez a terv a Kft. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználni!