



Tervezett 1db KPE160 védőcső, fúrásos úttest keresztezéssel. Keresztszelvény rajz szerint

1db tervezett NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> 1kV-os földkábel

Tervezett 1+1db tartalék KG160 védőcső, nyíltárkos úttest keresztezéssel

Tervezett köztéri elosztószekrény

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű. Pontos helyüket kézi erős kutató árok ásással kell meghatározni!

### JELMAGYARÁZAT

- Tervezett**
- — — — — NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> 1kV-os földkábel
  - — — — — KG ø160 műanyag védőcső
  - — — — — Köztéri elosztószekrény
  - ⊕ — — — — Rúd földelő
- Meglévő**
- sz04 — 0,4kV-os szigetelt szabadvezeték
  - 1k — 1kV-os földkábel
  - 10k — 10kV-os földkábel
  - — — — — Köztéri elosztószekrény
  - — — — — Betonoszlop
  - G — — — — Gázvezeték
  - V — — — — Vízvezeték
  - CS — — — — Csatorna vezeték
  - xThx — — — — Holt távhő vezeték
  - T — — — — Tcom távközlési földkábel
  - Tlv — — — — Tcom távközlési légvezeték
  - UPC — — — — UPC távközlési földkábel
  - ~UPC~ — — — — UPC távközlési légvezeték
  - Digi — — — — Digi távközlési földkábel
  - ~Digi~ — — — — Digi távközlési légvezeték
  - x — — — — kerítés

### Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
4. A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
5. A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a—aszfalt, b—beton, v—viacolor, d—díszkő, gy—gyeprács
6. A rajzon szereplő "⊗" jel a villamosenergia-igénnyel érintett ingatlant jelöli.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Megbízó:<br>ELMŰ Hálózati Kft.  | Sepland:<br>CS-8956  | Terv fajta:<br><b>KIVITELI TERV</b>                          |
| Munka helye:<br>Budapest, XI. Mikes Kelemen utca 16. (hrs: 798/2)<br>villamosenergia-ellátása                                     | Lépték:<br>1:500   | Nyomv.hossz:<br>113,9m                                       |
| Rajz megnevezése:<br>1kV-os földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése<br><b>LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ</b>                    | Dátum:<br>2019.04.   | Terv szám:<br>52/18  |
| <b>DEVELOP INVEST</b><br>Technical Consulting Kft.<br>1133 Budapest, Vág u. 5.<br>Tel.: 06-70-3100-901<br>Tel./Fax: 06-1-340-2278 | Vezető tervező: Dobos Attila<br>01-5106<br>dobos@develop-invest.hu | Tervező: Gonda Balázs<br>13-11668<br>gonda@develop-invest.hu |
|   |  | Rajz szám:<br><b>52.18.1</b>                                 |