


Berekasz tér



JELMAGYARÁZAT

Tervezett	
	NAYY-J 4x240 mm ² 1 kV-os földkábel
	KG ø160 műanyag védőcső
	Köztéri elosztószekrény
	Rúd földelő
	Hőrezsugorodó összekötő
Meglévő	
	10 kV-os földkábel
	1 kV-os földkábel
	Köztéri világítási földkábel (bizonytalan nyomvonalon)
	Köztéri elosztószekrény
	Betonoszlopok
	Köztéri világítási oszlop lámpatesttel
	Gázvezeték
	Vízvezeték
	Csatorna vezeték
	Tcom távközlési légvezeték
	Tcom távközlési alépítmény
	UPC távközlési légvezeték
	UPC távközlési alépítmény
	Digi távközlési légvezeték
	Távhő vezeték
	kerítés

A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ásással kell meghatározni!

Megjegyzés:

- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
- A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
- A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
- A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
- A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelölés hiányában föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-érvény, zk-zúzottkő

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepelend: CS-7148	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Beregszász út hrsz:1996/21, Sasad Liget VII. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 150,4m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel és köztéri elosztószekrények létesítése NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2019.04.	Terv szám: 50/18
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 50.18.1