

- Tervezett vízvezeték
- Korábbi tervezett vízvezeték
- Meglévő szerelvények
- Meglévő vízvezeték
- Megszűnő vízvezeték
- FV Zrt. adatkábel
- Meglévő szennyvíz csatorna
- Meglévő szennyvíz nyomóvezeték
- Meglévő csapadékvíz csatorna
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő kisfeszültségű elektromos földkábel
- Meglévő közepesfeszültségű elektromos földkábel
- Meglévő kisfeszültségű elektromos légvezeték
- Meglévő közvilágítás földkábel
- Meglévő közvilágítás légvezeték
- Meglévő MVM NET optikai földkábel
- Meglévő Trefficom kábel
- Meglévő Telekom alépítmény
- Meglévő Telekom földkábel
- Meglévő Invitel földkábel
- Meglévő UPC földkábel
- Meglévő fa/ beton villanyoszlop/ távközlési oszlop
- Korlát
- Munkaárok szélé

Megjegyzés


A terven feltüntetett meglévő közművek adatai tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges közműhelyzetről helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelüvegetét minden esetben meg kell kérni és a tervre vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. Az egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Jelen terv a kapcsolódó tervdokumentációkkal együtt kezelendő.

A terven feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

A helyszínrajz EOV helyes, és a feltüntetett koordináták alapján a nyomvonal kitűzhető. A feltüntetett EOV koordináták az ábrázolt, az illetékes közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásként beszerzett, de egyes helyeken beméréssel pontosított közműhelyzethez tartoznak. Ha az építéskori közműfeltárással eltér az ábrázolt közműelrendezéstől, az a tervezett koordináták változását vonhatja maga után.

A nyomvonal korrekciók és a kisebb iránytörések a tokos csökötéseknél elhúzással alakítandók ki. A maximális szögelfordulást lásd a csőgyári tájékoztatóban.



- A KÖB-1 j. vezeték kiépítéséhez szükséges főbb anyagok összesen:**
 - 213 fm DN300 GÖV vezeték
- A KÖB-1 j. vezeték kiépítésével kapcsolatosan megszüntetésre kerül:**
 - 211 fm DN300 ÚPE Hobas vezeték

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport Budapest XIII., Váci út 182. Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 T +36-1-465-2400 · W www.vizmuvek.hu			
Budapest, XI. kerület Kőérberki út (M1-M7 autópálya - Kőérberki út között) vízvezeték rekonstrukció			
Kivitelési terv			Munkaszám: FV-24/2019
Részletes helyszínrajz			Rajzszám: T-02
Tervezési csoportvezető: Kiss György	Vezető tervező: Jenei Attila	Tervező: Jenei Attila	Méretarány: M = 1:500
Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.			Dátum: 2019. 08