



- ### Jelmagyarázat
- E10 — Meglévő, megmaradó 10kV-os kábel
  - E10 --- Külön tervben, - nem FŐMTERV Zrt. által - tervezett 10kV-os kábel
  - E10 \* \* \* — Bontandó 10kV-os kábel
  - E10 — Tervezett NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 mm<sup>2</sup> 10kV-os kábel, földárokba fektetve, útkereszteződéseknel védőcsőbe húzva
  - OK1
  - E10 — Tervezett hőre zsugorodó összekötő kamratyú meglévő és tervezett kábelek összekötésére
  - 2x7,00m  
min-1,00m
  - Tervezett Ø200mm KPE védőcső drabaszám, fektetési hossz és minimális mélység jelöléssel

- ### Megjegyzés:
1. Feszültség: 3x11000V, 50Hz
  2. Érintésvédelem: Védőföldelés (IT-rendszer)
  3. Érintésvédelem: Védőföldelés (IT-rendszer)
  4. Jelen terv a közműgeplánnal érvényes és azzal együtt kezelendő
- A közművezeték jelölése a FŐMTERV Rt. "KÖZMŰJEL" 3.6 verziójú programrendszerével készült.

<b>FŐMTERV</b>		<small>FŐMTERV Informatika Szolgáltató Zrt. 1024 Budapest, Árpád köz 30. Leheltelep 30/B</small>		<small>Telefon: +36 1 841 8000 Fax: +36 1 841 8000 www.fomterv.hu</small>	
Tervezői cím: <b>ÉTELE TÉRI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KÖZPONT</b> A beruházás által érintett közutakra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek Kiviteli terv a teljes kapcsolódó területre vonatkozóan		Megnevezés: <b>FŐMTERV</b>		Művelet: <b>KIVITELI TERV</b>	
Tervező: <b>ÉTELE TÉRI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KÖZPONT</b>		Tervezés dátuma: <b>2019.01.24.</b>		Tervezői aláírás: 	
Készítette: <b>KÖZCÉLÚ ELEKTROMOS HÁLÓZATOK</b>		Készítette: <b>Gábor Zoltán</b>		Készítette: <b>Kovács László</b>	
Kivitel: <b>10kV-os hálózatok bontási terve</b>		Készítette: <b>Gábor Zoltán</b>		Készítette: <b>Kovács László</b>	
Kivitel: <b>10kV-os hálózatok bontási terve</b>		Készítette: <b>Gábor Zoltán</b>		Készítette: <b>Kovács László</b>	
Kivitel: <b>10kV-os hálózatok bontási terve</b>		Készítette: <b>Gábor Zoltán</b>		Készítette: <b>Kovács László</b>	

Ez a terv a FŐMTERV Zrt. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.