



- ### Jelmagyarázat
- Meglévő, megmaradó 10kV-os kábel
 - Külön tervben, - nem FÖMTERV Zrt. által - tervezett 10kV-os kábel
 - E10 — Tervezett NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25 mm² 10kV-os kábel, földárkba fektetve, útkeresztezédekéknél védőcsőbe húzva
 - OK1 — Tervezett hőre zsugorodó összekötő karbantudó meglévő és tervezett kábelek összekötésére
 - Tervezett Ø200mm KPE védőcső drabaszám, fektetési hossz és minimális mélység jelöléssel

- ### Megjegyzés:
1. Feszültség: 3x11000V, 50Hz
 2. Érintésvédelem: Védőföldelés (IT-rendszer)
 3. Jelen terv a Közműgyártással érvényes és azzal együtt kezelendő. A közüzemvezeték jelölése.
 4. a FÖMTERV Rt. "KÖZMŰJEL"-3.6 verziójú programrendszerével készült.

FÖMTERV Rt. Budapest, Szabadság tér 10. sz. épület 1. emelet
 1052 Budapest, Szabadság tér 10. sz. épület 1. emelet
 Tel: +36 1 384 1100
 Fax: +36 1 384 1101
 www.fomterv.hu

Projekt neve: Etele Téri Szolgáltató és Kereskedelmi Központ
 Készítve: 2019.01.24.
 Készítve: Kovács Zoltán
 Jóváhagyta: Csontos Máté

Tervező: Etele Téri Szolgáltató és Kereskedelmi Központ A beruházás által érintett közutakra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek Kiviteli terv a teljes kapcsolódó területre vonatkozóan	Méret: 12.16.115 Készítve: Kovács Zoltán
KIVITELI TERV KÖZCÉLÚ ELEKTROMOS HÁLÓZATOK 10kV-os hálózatok kábelnyomvonalterve	
KIV V 22 ELE R 0 0 3 HE M 0 0	2019.01.24.
Ez a terv a FÖMTERV Zrt. szellemi tulajdon, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.	