



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.  
Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ássással kell meghatározni!

JELMAGYARÁZAT	
<b>Tervezett</b>	NA2XS2Y 3x1x240 mm <sup>2</sup> 10 kV-os földkábel KG ø160 műanyag védőcső
<b>Meglévő</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10kV — 10 kV-os földkábel</li> <li>EH — Elmű hírközlési földkábel</li> <li>Epht — Elmű optikai alépítmény</li> <li>1kV — 1 kV-os földkábel</li> <li>Kv — Közvilágítási földkábel (bizonytalan nyomvonalon)</li> <li>EPV — Parkvilágítási földkábel</li> <li>E — 1 kV-os földkábel</li> <li>120kV — 120 kV-os földkábel</li> <li>Gfm — Gázvezeték</li> <li>Ghk — Gázvezeték</li> <li>V — Vízvezeték</li> <li>CS — Csatorna vezeték</li> <li>SZ — Szennyvíz vezeték</li> <li>TF — Távhő vezeték</li> <li>T-COM — Tcom távközlési alépítmény</li> <li>To — Gyengeáramú távközlési alépítmény</li> <li>UPC — UPC távközlési alépítmény</li> <li>DIGI — Digi távközlési alépítmény</li> <li>INVTEL — Invitel távközlési alépítmény</li> <li>INVTEL — Invitel távközlési alépítmény</li> <li>NOV — Novotron távközlési alépítmény</li> <li>NSN — NSN forgalomtechnikai alépítmény</li> <li>AH — Antenna Hungária távközlési alépítmény</li> <li>MVM — MVM távközlési alépítmény</li> <li>X X — Kiváltott-felhagyott közművezeték-kábel</li> </ul>

- Megjegyzés:**
- Érintésvédelem: 10 kV-on: VEDŐFÖLDELES (IT Rendszer)
  - A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
  - A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
  - A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Szepland: CS-11302	Terv fajta: <b>KIVITELI TERV</b>
Munka helye: Bp., XI. Kopaszi-gát, "BR-E" ép. villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 508,2m
Rajz megnevezése: 10kV-os földkábel létesítése	Dátum: 2019.11.	Terv szám: 26/19
<b>DEVELOP INVEST</b> Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5108 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: <b>MK-26.19.2</b>