



### Jelmagyarázat

- 1 kV — 1 kV — : Tervezett kisfeszültségű földkábel
- 11 kV — 11 kV — : Meglévő 11 kV-os földkábel
- — — — — : Meglévő kisfesz. kötegelt légvezeték
- □ □ □ □ : Tervezett védőcső
- TH — TH — : Távhő
- V — V — : Vízvezeték
- SZ — SZ — : Szennyvíz, csatorna
- CS — CS — : Vízelvezetés
- MT-A — MT-A — : Telekom távközlési alépítmény
- MT-K — MT-K — : Telekom távközlési földkábel
- Digi-L — Digi-L — : Digi távközlési légvezeték
- INV-K — INV-K — : Invitech - Invitel távközlési földkábel
- UPC-K — UPC-K — : UPC távközlési földkábel
- T — T — : Canalcom távközlési földkábel
- T\_NSN — T\_NSN — : NSN - Trafficom távközlési földkábel
- ····· — ····· — : Földrészlet határ
- - - - - : Burkolatszél
- : BHTR állomás
- : Szekrény

Építendő kábel típusa : NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV-os földkábel  
 Nyomvonalhossz: 81 m Kábelhossz: 87 m

### Megjegyzés

- Az úttestet vágással kereszteljük, a nyomvonal többi szakaszán a kábeleket 0,6 m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől térköztartóval elválasztva.
- Meglévő közművek mellett kábélarok ásás kézi erővel történhet, kábélarok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Az érintésvédelem módja kisfeszültségen nullázás, közepfeszültségen védőföldelés.
- A kábelekre a közműkeresztelésnél és a jelölt helyeken védőcsövet kell húzni.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- A nyomvonalat külterületen a rajzon feltüntetett helyeken kábeljelzőkövekkel kell megjelölni.

Vetület: EOV		Alapszint: Balti	
Felelős tervező: Ármós Zoltán 13-15756	Ellenőr: Gál Zoltán 13-14343	Munkaszám: CS-13341	Rajzszám: NYRV-13341_Bp.XI.Vincellér 28_01
Nyomvonal hossza: 80 m	Bp.XI. Vincellér u. 28 alatti ingatlan villamosenergia-ellátása		
Lépték: 1:500; 1:200	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Megbízó:</p> <p>1132 Budapest Váci út 72-74.</p> </div> </div>		
Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz			
Dátum: 2020.január			