

## **Nyomvonal-kijelölési dokumentáció**

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja szerint

**1.1. A létesítendő hálózat (vezeték) megnevezése:** Budapest XI., Vincellér utca 28. hrsz: 4498 alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

**1.2. Az engedélyes neve, címe:** ELMŰ Hálózati Kft.  
1132 Budapest, Váci út 72-74.

**A tervező neve, címe és tervezői jogosultságának megjelölése:** Ármos Zoltán  
ELMŰ Hálózati Kft. Üzemviteli Osztály, Tervező Üzem  
1044 Budapest, Megyeri út 118., II. em. 217.  
13-15756; EN-VI, V

**1.3. A beruházás rendeltetése:** Hálózatfejlesztés  
**költség-előirányzata:** Később kerül meghatározásra

### **1.4. Műszaki leírás**

Budapest XI., Vincellér utca 28. hrsz: 4498 alatti ingatlan villamosenergia-ellátása a 51090/10 sz. BHTR állomásból megvalósítható. A 51090/10 azonosítójú BHTR transzformátorállomás szabad biztosítócsoportjáról egy NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> típusú földkábel kell vezetni a transzformátor állomástól a Vincellér utcát a távhővezeték miatt átvágással keresztezve, onnan a páros oldal járdájában kell a kábelt fektetni és az ellátandó 28 számú ingatlanon meglévő kábelfogadó szekrénybe érkeztetni. A jelenleg a kábelfogadóba érkező csatlakozókábelt el kell bontani. A burkolat helyreállítás során az aszfalt úttesten jelenleg meglévő burkolati jelzéseket is pótolni kell.

Közműkeresztezéseknél, gépkocsibejáróknál, illetve a nyomvonalrajzon jelzett helyeken védőcsőben kell vezetni. A teljes nyomvonalon műanyag figyelmeztető szalag alkalmazása szükséges.

## 1.4.1. A hálózat (vezeték) adatai:

Üzemi feszültség:	400 V
Nyomvonalhossz:	1 m
Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga, elrendezése:	4x240 mm <sup>2</sup> ; NAYY-J SM
Egyéb lényeges műszaki jellemzők:	

## 1.4.2. A nyomvonal leírása az érintett közigazgatási területek és helyrajzi számok megjelölésével: Budapest XI. 4500 hrsz.

## 1.5. Átnézeti helyszínrajz (térkép) a tervezési terület megjelölésével



Rajzjegyzék - 1.6. és 1.7. pontoknak megfelelően  
NYRV-13341\_Bp.XI.Vincellér 28\_01

Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500;1:200

## Tervezői nyilatkozat

Alulírottak, mint az alábbi nyomvonal-kijelölési dokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett

**„Budapest XI., Vincellér utca 28. hrsz: 4498 alatti ingatlan villamosenergia-ellátása”**

című és

**CS-13341**

munkaszámú műszaki tervdokumentáció a munkavédelemre, tűzvédelemre, környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, títusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Budapest, 2020. január

**ELMŰ Hálózati Kft.**  
Tervező üzem  
1399 Budapest, Pf.: 673.  
1044 Budapest, Megyeri út 118.

  
**Ármos Zoltán**  
**Felelős tervező**

**Kamarai szám: 13-15756**

  
**Gál Zoltán**  
**Ellenőr**