



JELMAGYARÁZAT

Tervezett

- E
- †
- □ □

Meglévő

- 120k —
- 10k —
- 1k —
- sz04 —
- ; ●
- ⊕
- ⊗
- ⊙
- ⊕
- ⊗
- ⊙
- G —
- V —
- CS —
- Th —
- T —
- UPC —
- CC —
- ~Digi~
- NSN —
- X —

NAYY-J 4x240 mm² 1kV-os földkábel
 Köztéri elosztószekrény
 Rúd földelő
 KG ø160 műanyag védőcső

120 kV-os földkábel
 10 kV-os földkábel
 1kV-os földkábel
 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
 Betonoszlopok
 Faoszlop
 Közelvilágítási oszlop
 Közelvilágítási lámpatest
 Gázvezeték
 Vízvezeték
 Csatorna vezeték
 Távhő vezeték
 Tcom távközlési alépítmény
 UPC távközlési földkábel
 Canalcom távközlési alépítmény
 Digi távközlési légvezeték
 NSN távközlési alépítmény
 kerítés

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
2. A tervezett földkábel út-, közmükeresztesznél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
4. A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
5. A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-díszkő, zk-zúzottkő
6. A rajzon szereplő "⊗" jel a villamosenergia-igénnyel érintett ingatlant jelöli.

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft.	Sepland: CS-12840	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. Elek utca 10. hrsz: 4718 villamosenergia-ellátása	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 174,5m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése LÉTESÍTÉSI NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2020.01.	Terv szám: 104/19
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
		Rajz szám: 104.19.1