



Jelmagyarázat

- Meglévő vízvezeték
- Tervezett vízvezeték
- Tervezett szerelvények
- Meglévő szennyvíz csatorna
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő kisfeszültségű elektromos földkábel
- Meglévő kisfeszültségű elektromos légvezeték
- Meglévő Telekom légvezeték
- Meglévő Telekom alépítmény
- Meglévő DIGI légvezeték
- Meglévő burkolatszél

Megjegyzés

A terven feltüntetett meglévő közművek adatai tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges közműhelyeztről helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelületeit minden esetben meg kell kérni és a terve vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. Az egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Jelen terv a kapcsolódó tervdokumentációkkal együtt kezelendő.

A terven feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

A helyszínrajz EOV helyes, és a feltüntetett koordináták alapján a nyomvonal kitűzhető. A feltüntetett EOV koordináták az ábrázolt, az illetékes közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásként beszerzett, de egyes helyeken beméréssel pontosított közműhelyezethez tartoznak. Ha az építészeti közműfeltárást eltér az ábrázolt közműelrendezéstől, az a tervezett koordináták változását vonhatja maga után.

ÉPÜL ÖSSZESEN:

- KK-1 jelű ivóvízvezeték**
- 111 fm D110 KPE gerincvezeték;
 - idomok, szerelvények kimutatás szerint.

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport Budapest XIII., Váci út 182. Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 T +36-1-465-2400 · F +36-1-349-1996 · W www.vizmuvek.hu		 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Budapest, XI. kerület, Kápolna köz (Kápolna út - Kápolna köz 13.) ivóvízhálózat fejlesztés		Munkaszám: FV-15/2020
Kiviteli terv		Rajzszám: T-02
Részletes helyszínrajz		Méretarány: M = 1:250
Tervezési csoportvezető: Kiss György	Vezető tervező: Jenei Attila	Tervező: Jenei Attila
Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.		Dátum: 2020. május