



A közművek rajzon feltüntetett helyzete tájékoztató jellegű.
Pontos helyüket (kézi erős) kutató árok ásással kell meghatározni!

JELMAGYARÁZAT

Tervezett	
	1k NAYY-J 4x240 mm ² 1kV-os földkábel
	E Köztéri elosztószekrény
	Rudföldelő
	KG ø160 műanyag védőcső
	Fk NAYY-J 4x25 mm ² fogyasztói csatlakozó földkábel
	Tó "T" kötés
Meglévő	
	1k 1kV-os földkábel
	ME Köztéri elosztószekrény
	Kábelfogadó 0,4kV-os kábelfogadó (idegen terv szerint)
	G Gázvezeték
	V Vízvezeték
	Vt Tervezett vízvezeték
	CS Csatorna vezeték
	SZ Szennyvíz vezeték
	T Tcom távközlési alépítmény
	kerítés

Megjegyzés:

- Érintésvédelem: 1 kV-on: NULLÁZÁS (TN Rendszer)
- A tervezett földkábel út-, közműkeresztezésnél és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőbe kell helyezni.
- A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!
- A tervezett földkábel nyomvonalában csak kézi földmunka végezhető!
- A méretvonal melletti jelölés az érintett burkolati viszonyokat jelöli (jelöletlen esetben föld) a-aszfalt, b-beton, v-viacolor, d-érszűkítő, zk-zúzottkő

Megbízó: ELMÜ Hálózati Kft.	Sepland: CS-13154	Terv fajta: KIVITELI TERV
Munka helye: Bp., XI. ker. Söjtör utca	Lépték: 1:500	Nyomv.hossz: 1k: 211,0m Fk: 60,7m
Rajz megnevezése: 1kV-os földkábel, fogyasztói csatlakozó földkábel és köztéri elosztószekrény létesítése NYOMVONALRAJZ	Dátum: 2020.04.	Terv szám: 107/19
DEVELOP INVEST Technical Consulting Kft. 1133 Budapest, Vág u. 5. Tel.: 06-70-3100-901 Tel./Fax: 06-1-340-2278	Vezető tervező: Dobos Attila 01-5106 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gonda Balázs 13-11668 gonda@develop-invest.hu
Rajz szám: 107.19.1		