



JELMAGYARÁZAT

- Tervezett szennyvíz csatorna
- Meglévő szennyvíz csatorna
- Meglévő szennyvíz nyomóvezeték
- Megszűnt szennyvíz nyomóvezeték
- Meglévő csapadékvíz csatorna
- Más dokumentációban tervezett csapadékvíz csatorna
- 200 KPE Meglévő vízvezeték
- 200 KPE Més dokumentációban tervezett vízvezeték
- 110 PE Meglévő gőzvezeték
- 110 PE Més dokumentációban tervezett gőzvezeték
- Meglévő töfközlési kábel
- Meglévő elektromos kábel
- Meglévő 10 kV-os elektromos kábel

MEGJEGYZÉS:

1. A magassági adatok Balti alapszintre vonatkoznak.
2. A házi bekötések mérete \varnothing 160 mm, lejtésük 2%, bukásuk a gerincvezetékhez érkezve 7 cm, tisztítóknáchoz érkezve változó.
3. A közműadatok korszerűsítve 2020.04. hónap.

TERV TÁRGYA:	BP. XI. DEÁKI U. – ÜRÖM U. CSATORNÁZÁSA	DÁTUM:	2020.05.HÓ
MESZŐZŐ:	TAMÁS LÁSZLÓ	MA:	1:500
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	HELYSZÍNRAJZ	SZ.ÉSZ.:	065/18,27,28
TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT 1164 Budapest, Cinke u. 21/a Tel./Fax: 400-0275, 06-30-933-5120 Email: info@polkanft.hu		T.ÉSZ.:	2982
Polkan Gondos Géza vezető tervező: VZ-T 01-5862		R.ÉSZ.:	1/M2