



**MEGJEGYZÉS:**

A közműkeresztezéseknél kézi földmunka szükséges!  
A védőtávolságok, palástok között értendők.

**JELMAGYARÁZAT:**

————— Tervezett gázvezeték (kisnyomás)

Megrendelő:		<b>VMG KONZORCIUM</b> 8600 Siófok, Fő út 260.	
		Tervezés tárgya:	Munkaszám:
		<b>1119 BUDAPEST, ETELE ÚT</b> <b>HRSZ.: 3533/11</b> utólagos leágazó elosztó vezeték A bekötés a 3533/11 hrsz.-ú ingatlan felől.	<b>U-215/2020</b>
Felelős tervező/ellenőr:			Tervszám:
 <b>PÁSZTOR VIKTOR</b> GO-T 01-10348			<b>H-1</b>
HKN:			Méretarány:
<b>1055090</b>	Terv megnevezése:		<b>1:500</b>
PST:	<b>HELYSZÍNRAJZ</b>		Dátum:
<b>B/20-0274-16</b>			<b>2020.07.21.</b>
			Nyomásfokozat:
			<b>kisnyomás - 0,033 bar</b>