

Engedélyezési terv**MŰSZAKI LEÍRÁS**

Tárgy: Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) 0,4kV-os földkábeles csatlakozóvezeték létesítése

Megbízó: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önk.

SEPLAND: IF-5068

Tervszám: VRG-T-2020-21

Nógrád, 2020. augusztus

FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a

„Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) 0,4kV-os földkábeles csatlakozóvezeték létesítése”

című műszaki tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, - ezen belül a tűzrendészeti és munkavédelmi követelményeket megállapító – rendeletek, országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványok figyelembevételével készítettük.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.

Kijelentjük továbbá, hogy a fenti terveket a szakhatóságokkal és közművekkel egyeztetettük.

A tervdokumentáció a Munkavédelmi Törvény alapján munkavédelmi szempontból ellenőrzésre került.

Kijelentjük továbbá, hogy a tárgyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt szakhatósági nyilatkozatok a nyomvonal kijelölési eljárásra kiküldött L-03 nyomvonal kijelölési rajz alapján kerültek kiadásra a szakhatóságok által.

A(z)

- 382/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt előkészítő eljárást szabályszerűen lefolytattuk,
- eljárásba bevontak állásfoglalása, nyilatkozata a kérelem mellékletét képező nyomvonalrajz(ok) feltüntetett állapot alapján történt,
- tervezett villamos vezeték és csatlakozó műtárgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza,
- erdőt, valamint táj –és természetvédelem alatt álló (vagy annak tervezett) területet, természeti értéket, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint,
- megvalósítás fakivágást nem igényel,
- közölt, eljárásba bevontakon kívül a létesítés más szakhatóságot, szervezetet, közművet, ingatlantulajdonost nem érint.

A tervezés az alábbi törvényi előírások és jogszabályok szerint történt:

- 2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról
- 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 8/2001. (III. 30.) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvántartási) számom: 12-00381

Nógrád, 2020. augusztus 13.

Varga Zoltán

Varga Zoltán
V, EN-VI, EN-ME 12-00381

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

Megrendelő: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önk.
Beruházó: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önk.
Tervező: VRG-VILL Bt.: 2642 Nógrád, Jókai Mór utca 17.
Üzemeltető: ELMŰ Hálózati Kft.
Létesítmény célja: Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) 0,4kV-os földkábeles csatlakozóvezeték létesítése
Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram
Üzemi feszültség: 0,4 kV

2. ELŐZMÉNYEK

Budapest XI. ker. Fonyód u. 3-5. (hrsz.: 43015/4) ingatlanon a meglévő Bölcsődei épület bővíteni kívánja, ezért az itt lévő 0,4 kV-os földkábeles hálózatot átkívánja helyezni. Az ELMŰ Hálózati Kft. tájékoztatása szerint a hálózat áthelyezhető.

Az engedélyezési terv elkészítésével a megrendelő a tervezői irodánkat bízta meg.

A tervezés során alternatív megoldás kidolgozására nem volt szükség

3. A LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA

Budapest XI. ker. hrsz.:43015/6 utcában meglévő 3x240/240mm² SzaM(t)KAtVM kábelről „T” csatlakozással le kell ágazni kb. 2 fm. 4x50mm² NAYY-J földkábeles csatlakozóvezetékkel és be kell kötni a 43015/4 hrsz.-on elhelyezett fogyasztói tulajdonú mérő-fogadó szekrénybe.

A tervezett nyomvonalat az L-03 rajz tartalmazza.

Nógrád, 2020. augusztus 13.



Varga Zoltán
12-00381, EN-VI, V